



СЕРТИФИКАЦИЯ CE
ШКАЛА РЕГУЛИРОВКИ 30 оС – 90оС погр. 3оС
КАЛИБРОВКА В НОРМАЛИЗОВАННОЙ ЕМКОСТИ ПРИ 76 Ос +/- 3 оС
ДИФФЕРЕНЦИАЛ 4оС +/- 2 оС
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДА 6,3х0,8мм
T80
В КОМПЛЕКТЕ С ПРУЖИНОЙ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ИЗОЛЯЦИЯ

APPROVALS
TEMPERATURE RANGE : 30°C–90°C±3°C
CALIBRATION IN NORMALIZED BATH : 76°C±3°C
DIFFERENTIAL : 4°C±2°C
TABS TYPE 1/4"
T80
SUPPLIED WITH FIXING SPRING
INSULATION

Цвет корпуса оранжевый
Цвет ручки черный

COLOURS : BOX : ORANGE
KNOB : BLACK

