

**Інструкція по оновленню ПЗ ППК «Orion NOVA L», «Orion NOVA M»,
«Orion NOVA S», «Orion NOVA XS», «Orion NOVA L(i)», «Orion NOVA M(i)»,
«Orion NOVA S(i)», «Orion NOVA XS(i)» до v1.4.3 через USB-інтерфейс**

1. Відключити АКБ та мережу 220В ППК.
2. Під'єднати ППК до ПК через інтерфейс USB-miniUSB.
3. Скопіювати відповідний HEX-файл прошивки на флеш-накопичувач ППК:
 - для Orion NOVA L – «C31_0403.hex»
 - для Orion NOVA M – «C21_0403.hex»
 - для Orion NOVA S – «C11_0403.hex»
 - для Orion NOVA XS – «C01_0403.hex»
 - для Orion NOVA L(i) – «C81_0403.hex»
 - для Orion NOVA M(i) – «C71_0403.hex»
 - для Orion NOVA S(i) – «C61_0403.hex»
 - для Orion NOVA XS(i) – «C51_0403.hex»
4. Здійснити безпечне відключення ППК (USB пристрою) від ПК.
5. Підключити АКБ та мережу 220В до ППК.
6. Дочекатись оновлення ПЗ ППК. Після закінчення процесу оновлення, на платі ППК засвічується, або починає блимати індикатор GSM NET. Процес оновлення ПЗ приладу триває приблизно 1 хвилину.