



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
ДСТУ EN ISO/IEC 17025

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / CERTIFICATE ON TYPE EXAMINATION

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Зареєстровано в Реєстрі органа по оцінці відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0192-20

Термін дії
Срок действия / Term of validity

з 23 березня 2020 р. по 22 березня 2030 р.

Сертифікат видано
Сертификат выдан /
Certificate is issued on

Товариство з обмеженою відповідальністю «Роберт Бош ЛТД»,
код ЄДРПОУ 14347262,
пр. П. Тичини 1В, Київ, 02152

Продукція
Продукция /
Production

Котли опалювальні газові настінні
торгівельної марки Bosch,
запасні частини та комплектуючі до них
Тип газу - G20, G31,
Категорія приладів - П₂НЗВ/Р,
Тиск подачі газу - 20 мбар, 28 мбар - 30 мбар

8403 10 90 20

Код УКТЗЕД, ДК 016/
Код УКТ ВЕД, ДК 016/
UKT ZED code, DK 016

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям /
Comply with the requirements

Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі
(ПКМУ від 04.07.2018 р. № 814), Технічного регламенту водогрійних
котлів, що працюють на рідинному чи газоподібному паливі (ПКМУ
від 27.08.2008 р. № 748), Технічного регламенту з електромагнітної
сумісності обладнання (ПКМУ від 16.12.2015 р. № 1077),
ДСТУ EN 15502-1:2017 (EN 15502-1:2012 + A1:2015, IDT),
ДСТУ prEN 483:2003, ДСТУ EN 55014-1:2016 (EN 55014-1:2006;
EN 55014-1:2006/A1:2009; EN 55014-1:2006/A2:2011, IDT),
ДСТУ EN 55014-2:2017 (EN 55014-2:2015, IDT; CISPR 14-2:2015, IDT),
ДСТУ EN 61000-3-2:2016 (EN 61000-3-2:2014, IDT),
ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT)

Код ДКПП / Код ГКПУ/
DKPP code

Виробник
Производитель /
Producer

'Bosch Thermotechnik GmbH',
Sophienstrasse 30-32, Wetzlar, Німеччина

Місце виробництва
Место производства /
Place of production

'Bosch Thermotechnologia SA',
EN 16 - KM 3.7 - Aveiro, 3800-533, Cacia Aveiro, Португалія

Додаткова інформація
Дополнительная информация /
Additional information

Опис моделей міститься в додатку до сертифікату

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом оценки соответствия /
Certificate is issued by the conformity assessment body

ООВ ДП «СВЦОО», Україна,
03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса),
03045, м. Київ, вул. Плещеева, 10 (фактична адреса).
Номер призначеного ООВ № UA.TR.012
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі
На основании /
On the grounds of

Протоколу № 45/20 ВКОВ від 03.03.2020 р. ВЦ ДП «СВЦОО» (№ 2Н122
від 28.09.2018 р.); звіту про оцінку № 10-1/20 від 11.03.2020 р.; висновку
№ 10-1-Р/20 від 16.03.2020 р.

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body
М. П. Ідентифікаційний
код 14315701

А.П. Олєфіренко

Відомості про сертифікат можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Информация о сертификате можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
DСТU EN ISO/IEC 17005

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА/ ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Зареєстрован в Реестре органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0192-20

Котли опалювальні газові настінні торгівельної марки Bosch, моделей:

Модель	Потужність, кВт
ZW24-2DH KE ...	24,0
ZW28-2DH KE ...	28,0
ZS28-2DH KE ...	28,0

Розшифровка позначень на прикладі моделі ZW 24-2DHKE 23/31:

Z - опалювальний котел

S - можливість підключення до бойлера (накопичувача гарячої води)

W - апарат з теплообмінником для приготування санітарної гарячої води

24 - теплова потужність 24 кВт

2 - версія

D - дисплей

H - горизонтальне приєднання

K - примусове видалення димових газів

E - автоматичне запалювання


23 - код природного газу типу H

31 - код скрапленого газу

Загальні технічні характеристики та особливості конструкції котлів:

- Рідкокристалічний дисплей для відображення показників температури, стану пальника, виявлення несправностей, здійснення діагностики та параметрів функціонування приладу.
- Атмосферний пальник, що працює на природному та скрапленому газі
- Електронне запалювання
- Циркуляційний насос з клапаном для видалення повітря
- Модульоване регулювання потужності опалення, незалежно від нагріву води
- Модульоване регулювання потужності нагріву води, незалежно від опалення
- Розширювальний бак
- Манометр
- Система безпеки:
 - контроль наявності полум'я за допомогою електроду іонізації
 - клапан безпеки, що знімає зайвий тиск у системі опалення
 - обмежувач температури
- Підключення до електромережі: 230 В, 50 Гц.

Керівник органу, який відповідає
Рекордатор органу по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body
Mkd Stamp 4315701



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua