



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
DCTU EN ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП СВЦОО за №
Зареєстровано в Реєстрі органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0160-20

Термін дії
Срок действия / Term of validity

з 19 лютого 2020 р. по 18 лютого 2030 р.

Сертифікат видано
Сертификат выдан /
Certificate is issued on

Товариство з обмеженою відповідальністю «Роберт Бош Лтд»,
код ЄДРПОУ 14347262,
02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1 В, оф. А 701
(доручення від компанії 'Bosch Thermotechnik GmbH',
Sophienstrasse 30-32, Wetzlar, Німеччина)

Продукція
Продукция /
Production

Котли опалювальні: торговельних марок
Bosch та Buderus (моделей згідно додатків №№ 1-2),
запасні частини та комплектуючі до них,
Тип газу - 2H-G20 -13 мбар,
Категорія приладу - П_{2H3B/P},
Тиск подачі газу - 1300 Па, 2000 Па

8403

Код УКТЗЕД, ДК 016/
Код УКТ ВЕД, ДК 016/
UKT ZED code, DK 016

Код ДКПП/ Код ГКПУ/
DKPP code

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям /
Comply with the requirements

Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі
(ПКМУ від 04.07.2018 р. № 814), Технічного регламенту водогрійних
котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (ПКМУ
від 27.08.2008 р. № 748), Технічного регламенту з електромагнітної
сумісності обладнання (ПКМУ від 16.12.2015 р. № 1077); ДСТУ EN
15502-1:2017 (EN 15502-1:2012 + A1:2015, IDT), ДСТУ prEN 483:2003, ДСТУ
EN 297:2005, ДСТУ EN 677:2001, ДСТУ EN 55014-1:2016 (EN 55014-1:2006;
EN 55014-1:2006/A1:2009; EN 55014-1:2006/A2:2011, IDT); ДСТУ EN
55014-2:2015 (EN 55014-2:1997, IDT); ДСТУ EN 61000-3-2:2016 (EN
61000-3-2:2014, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT;
IEC 61000-3-3:2013, IDT)

Виробник
Производитель /
Producer

"BOSCH Termoteknik Isitma ve Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi",
Organize Sanayi Bolgesi, 45030 Manisa, Туреччина, що входить до складу
компанії 'Bosch Thermotechnik GmbH', Sophienstrasse 30-32, Wetzlar,
Німеччина

Місце виробництва
Место производства /
Place of production

"BOSCH Termoteknik Isitma ve Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi",
Organize Sanayi Bolgesi, 45030 Manisa, Туреччина

Додаткова інформація
Дополнительная информация /
Additional information

Опис моделей міститься в додатках до сертифікату

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності

Сертификат выдан органом оценки соответствия /
Certificate is issued by the conformity assessment body

ООВ ДП «СВЦОО», Україна,
03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса),
03045, м. Київ, вул. Плещеева, 10 (фактична адреса).
Номер призначеного ООВ № UA.TR.012
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі
На основании /
On the grounds of

Протоколів № 32/20 ВКОВ від 18.02.2020 р., № 33/20 ВКОВ
від 18.02.2020 р. ВЦ ДП «СВЦОО» (№ 2Н122 від 28.09.2018 р.); звітів про
оцінку № 12-1/20 від 19.02.2020 р., № 12-2/20 від 19.02.2020 р.; висновку
№ 12-Р/20 від 19.02.2020 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
DCTU EN ISO/IEC 17005

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

№ 1

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Зареєстровано в Реєстрі органа по оцінці відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0160-20

Котли опалювальні торговельної марки Bosch:

котли конденсаційні:

серії Condens 2500 W, моделей: WBC 14..., WBC 20..., WBC 24..., WBC 28..., WBC 35...;
серії Condens 2200(i), моделей: GC2200i..., GC2200i... C;
серії Condens 2300(i), моделей: GC2300i..., C2300i... C;
серії Condens 7000 W, моделей: GC 7000 i... 14..., GC 7000 i... 20..., GC 7000 i... 24..., GC 7000 i... 28...,
GC 7000 i... 30..., GC 7000 i... 35..., GC 7000 i... 42...;
серії Condens 2000 W, моделі: ZWB 24...;
серії Condens 2500 W, моделей: WBC 14... C..., WBC 20... C..., WBC 24... C..., WBC 28... C...,
WBC 35... C...;
серії Condens 3000 W, моделі: ZWB 28... C...;
серії Condens 7000 W, моделей: GC 7000 i... 14 C..., GC 7000 i... 20 C..., GC 7000 i... 24 C...,
GC 7000 i... 28 C..., GC 7000 i... 30 C..., GC 7000 i... 35 C...,
GC 7000 i... 42 C...

котли з закритою камерою згоряння:

серії Gaz 2000 W, моделей: WBN 2000...12H..., WBN 2000...18H..., WBN 2000...24H...,
WBN 2000...35H...;
серії Gaz 4000 W, моделі: ZSA 24... A...;
серії Gaz 6000 W, моделей: WBN 6000...12H..., WBN 6000...18H..., WBN 6000...24H...,
WBN 6000...28C..., WBN 6000...28H..., WBN 6000... 35H...;
серії Gaz 7000 W, моделей: ZSC 24... MFA..., ZSC 28... MFA..., ZSC 35... MFA...;
серії Gaz 2000 W, моделей: WBN 2000...12C..., WBN 2000...18C..., WBN 2000...24C...,
WBN 2000... 35C...;
серії Gaz 4000 W, моделі: ZWA 24... A...;
серії Gaz 6000 W, моделей: WBN 6000...12C..., WBN 6000...18C..., WBN 6000...24C...,
WBN 6000... 35C...;
серії Gaz 7000 W, моделей: ZWC 24... MFA..., ZWC 28... MFA..., ZWC 35... MFA...

котли з відкритою камерою згоряння:

серії Gaz 4000 W, моделі: ZSA 24... K...;
серії Gaz 7000 W, моделей: ZSC 24... MFK..., ZSC 28... MFK..., ZSC 35... MFK...;
серії Gaz 4000 W, моделі: ZWA 24... K...;
серії Gaz 7000 W, моделей: ZWC 24... MFK..., ZWC 28... MFK..., ZWC 35... MFK...

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body

M.F.E. Stamp
код 14315701

А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПІЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
DCTV EN ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
№ 2

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Зареєстровано в Реєстрі органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0160-20

Котли опалювальні торговельної марки Buderus:

конденсаційні:

серії Logamax plus, моделей: GB042-22..., GB062-14..., GB062-20..., GB062-24..., GB062-28..., GB062-35...;
GB172 i... 14..., GB172 i... 20..., GB172 i... 24..., GB172 i... 28..., GB172 i... 30..., GB172 i... 35..., GB172 i... 42...;
GB012-24... K..., GB042-22... K..., GB062-14... K..., GB062-20... K..., GB062-24... K..., GB062-28... K..., GB062-35... K...;
GB172 i... 14 K..., GB172 i... 20 K..., GB172 i... 24 K..., GB172 i... 28 K..., GB172 i... 30 K..., GB172 i... 35 K..., GB172 i... 42 K...;
GB122 i...;
GB022i..., GB122i... K, GB022i... K

котли з закритою камерою згоряння:

серії Logamax, моделей: U042-24..., U052-24..., U052-28..., U052-35..., U072-18..., U072-24..., U072-28..., U072-35...;
U042-24... K..., U052-24... K..., U052-28... K..., U052-35... K..., U072-18... K..., U072-24... K..., U072-28... K..., U072-35... K...;

котли з відкритою камерою згоряння:

серії Logamax, моделей: U044-24..., U054-24..., U054-28... U054-35...;
U044-24... K..., U054-24... K..., U054-28... K..., U054-35... K...;

де замість «...» (крапочок) можливі літери та/або цифри, що визначають відмінність за дизайном, об'ємом, потужністю, технічними характеристиками та комплектацією.

Газові котли торговельних марок Bosch та Buderus: відмінно підходять для забезпечення гарячою водою та опалення будинків і квартир. Високі коефіцієнти модуляції та корисної дії допоможуть знизити добову витрату газу.

Двоконтурні котли для опалення і приготування гарячої води, працюють за проточним принципом.

Встановлене обладнання - розширювальний бак, насос, запобіжний клапан, датчик потоку, пристрій регулювання і безпеки, електронне запалювання, контроль полум'я за допомогою електрода іонізації. Широкий діапазон модулювання при приготуванні гарячої води і при опаленні. Інтегрований захист від замерзання (для опалювального контуру), анти-блокувальна система насоса.

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body
М.П. Штамп
код 14315701



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua