



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Серія СВ



10206
Сертифікація
продукції

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.0001844-24

Термін дії з 07 травня
Valid from / valid until

2024 до 06 травня 2027

Продукція
Product

Сповісуювачі пожежні теплові адресні СПТ-А, DETECTO HT110 з ізолятором короткого замикання, сповісуювач пожежний тепловий адресний DETECTO HT100, сповісуювачі пожежні теплові СПТ-Тірас Ех, DETECTO HT10, DETECTO HT10 Ех

код УКТ ЗЕД

26.30.50-80.00

код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

згідно з Додатком

Виробник продукції
Manufacturer of the product

ТОВ «ТІРАС-12»
адреса: 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе, 2, буд. 8,
код ЄДРПОУ 25499704

Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ «ТІРАС-12»
адреса: 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе, 2, буд. 8,
код ЄДРПОУ 25499704

Додаткова інформація
Additional information

Сповісуювачі пожежні теплові адресні СПТ-А, DETECTO HT110 з ізолятором короткого замикання, сповісуювач пожежний тепловий адресний DETECTO HT100, сповісуювачі пожежні теплові СПТ-Тірас Ех, DETECTO HT10, DETECTO HT10 Ех (вибухозахист Ех Державним центром сертифікації ДСНС України не підтверджувався), що виробляються серійно з 07.05.2024 до 06.05.2027. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Протоколи сертифікаційних випробувань від 12.06.2012 № 67/2012, від 15.06.2012 № 68/2012, від 25.06.2012 № 66/2012 ВЦ ТОВ «Росток-ВЦ» (атестат акредитації від 02.06.2012 № 2Н416), від 29.11.2019 №№ 91/2019, 93/2019 ВЦ ТОВ «Росток-ВЦ» (атестат акредитації від 01.08.2017 № 2Н416), від 04.07.2023 № ПС2023.07.04.02, від 25.05.2023 № ПС2023.05.25.01 ВЛ «СЕРТ АСУ» ТОВ «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР АСУ» (атестат акредитації від 06.08.2021 № 201253), протоколи випробувань від 05.05.2017 № 36/2017, від 31.05.2017 №№ 29/2017, 32/2017 ВЦ ТОВ «Росток-ВЦ» (атестат акредитації від 02.06.2012 № 2Н416). Акт обстеження виробництва від 03.05.2024 № 1532, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 01.05.2024 № 11659с4, Експертне рішення від 07.05.2024 № 11659с4 Державного центру сертифікації ДСНС України

Олександр ГРУШОВІНЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34



№ 11659с4



Серія ДС

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY10206
Сертифікація
продукції

№ DCS.0001844-24

Перелік вимог до продукції

« 07 » травня 2024

№ з/п	Назва продукції	Вимоги
1	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-Тірас Ех	пп. 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 5.1.5, 5.2 – 5.9, 5.11 – 5.17, 5.18 (а, d, е), 6.1 ДСТУ EN 54-5:2003 «Системи пожежної сигналізації. Частина 5. Сповіщувачі пожежні теплові точкові (EN 54-5:2000, IDT)»
2	Сповіщувач пожежний тепловий адресний СПТ-А з ізолятором короткого замикання	пп. 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11.2.1, 4.11.3, 4.11.4, 5.1.5, 5.2 – 5.9, 5.11 – 5.17, 5.18 (а, d, е), 6.2 ДСТУ EN 54-5:2003 «Системи пожежної сигналізації. Частина 5. Сповіщувачі пожежні теплові точкові (EN 54-5:2000, IDT)»; пп. 4.4, 4.5, 4.7 – 4.9, 5.1.5, 5.2 – 5.12, 5.13 (а, d, е) ДСТУ EN 54-17:2009 «Системи пожежної сигналізації. Частина 17. Ізолятори короткого замикання (EN 54-17:2005, IDT)»
3	Сповіщувач пожежний тепловий адресний DETECTO HT100	пп. 4.3 – 4.6, 4.8 – 4.11, 5.1.5, 5.2 – 5.4, 5.6 – 5.9, 5.11 – 5.17, 5.18 (а, d, е), 6.2 ДСТУ EN 54-5:2003 «Системи пожежної сигналізації. Частина 5. Сповіщувачі пожежні теплові точкові (EN 54-5:2000, IDT)»
4	Сповіщувач пожежний тепловий адресний DETECTO HT110 з ізолятором короткого замикання	пп. 4.3 – 4.6, 4.8 – 4.11, 5.1.5, 5.2 – 5.4, 5.6 – 5.9, 5.11 – 5.17, 5.18 (а, d, е), 6.2 ДСТУ EN 54-5:2003 «Системи пожежної сигналізації. Частина 5. Сповіщувачі пожежні теплові точкові (EN 54-5:2000, IDT)»; пп. 5.1.5, 5.2 – 5.12, 5.13 (а, d, е) ДСТУ EN 54-17:2009 «Системи пожежної сигналізації. Частина 17. Ізолятори короткого замикання (EN 54-17:2005, IDT)»
5	Сповіщувачі пожежні теплові DETECTO HT10, DETECTO HT10 Ех	пп. 4.2.1, 4.2.2.1, 4.2.3 – 4.2.5, 4.2.7, 4.3.1 – 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.5, 4.6.1.1, 4.6.2.1, 4.6.2.2, 4.6.3, 4.6.4.1– 4.6.4.4, 4.6.5 (п. 5.6.5.1.2.1 а, d, е), розділ 8 ДСТУ EN 54-5:2019 «Системи пожежної сигналізації. Частина 5. Сповіщувачі пожежні теплові точкові (EN 54-5:2017 + А1:2018, IDT)»

Усього: 5 (п'ять) позицій.

Олександр ГРУШОВІНЧУК

№ 902883

