



# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

Серія СВ



10206  
Сертифікація  
продукції

Зареєстровано в Реєстрі №  
*Registered in the Register*

DCS.0001843-24

Термін дії з 07 травня  
*Valid from / valid until*

2024 до 06 травня 2027

Продукція  
*Product*

Сповіщувачі пожежні комбіновані адресні СПК-А, DETECTO MLT110 з ізолятором короткого замикання, сповіщувач пожежний комбінований DETECTO MLT10

код УКТ ЗЕД

26.30.50-80.00

код ДКПП

Відповідає вимогам  
*Complies with the requirements*

згідно з Додатком

Виробник продукції  
*Manufacturer of the product*

ТОВ «ТІРАС-12»  
адреса: 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе, 2, буд. 8,  
код ЄДРПОУ 25499704

Сертифікат видано  
*Certificate issued*

ТОВ «ТІРАС-12»  
адреса: 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе, 2, буд. 8,  
код ЄДРПОУ 25499704

Додаткова інформація  
*Additional information*

Сповіщувачі пожежні комбіновані адресні СПК-А, DETECTO MLT110 з ізолятором короткого замикання, сповіщувач пожежний комбінований DETECTO MLT10, що виробляються серійно з 07.05.2024 до 06.05.2027. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності  
*Certificate issued by the conformity assessment body*

Державний центр сертифікації ДСНС України,  
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі  
*On the basis of*

Протоколи сертифікаційних випробувань від 12.06.2012 № 67/2012, від 15.06.2012 № 68/2012, від 25.06.2012 № 71/2012, від 16.07.2012 № 57/2012 ВЦ ТОВ «Росток-ВЦ» (атестат акредитації від 02.06.2012 № 2Н416), від 29.11.2019 № 90/2019, 93/2019 ВЦ ТОВ «Росток-ВЦ» (атестат акредитації від 01.08.2017 № 2Н416), від 19.12.2022 № ПС2022.12.19.01, від 25.05.2023 № ПС2023.05.25.01 ВЛ «СЕРТ АСУ» ТОВ «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР АСУ» (атестат акредитації від 06.08.2021 № 201253), протоколи випробувань від 05.05.2017 № 36/2017, від 31.05.2017 № 33/2017 ВЦ ТОВ «Росток-ВЦ» (атестат акредитації від 02.06.2012 № 2Н416). Акт обстеження виробництва від 03.05.2024 № 1532, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 01.05.2024 № 11658с4, Експертне рішення від 07.05.2024 № 11658с4 Державного центру сертифікації ДСНС України

Олександр ГРУШОВІНЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34



№ 301916





Серія ДС

# ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY

10206  
Сертифікація  
продукції

№ DCS.0001843-24

Перелік вимог до продукції

" 07 " травня 2024

№ з/п	Назва продукції	Вимоги
1	Сповіщувач пожежний комбінований адресний СПК-А з ізолятором короткого замикання	пп. 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11.2.1, 4.11.3, 4.11.4, 5.2 – 5.9, 5.11 – 5.17, 5.18 (а, d, e), 6.2 ДСТУ EN 54-5:2003 «Системи пожежної сигналізації. Частина 5. Сповіщувачі пожежні теплові точкові (EN 54-5:2000, IDT)»; пп. 4.1 – 4.5, 4.7 – 4.11, пп. 5.2 – 5.16, 5.17 (а, d, e), 5.18 ДСТУ EN 54-7:2004 «Системи пожежної сигналізації. Частина 7. Сповіщувачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропущеного світла або іонізаційні (EN 54-7:2000, IDT)»; пп. 4.4, 4.5, 4.7 – 4.9, 5.1.5, 5.2 – 5.12, 5.13 (а, d, e) ДСТУ EN 54-17:2009 «Системи пожежної сигналізації. Частина 17. Ізолятори короткого замикання (EN 54-17:2005, IDT)»
2	Сповіщувач пожежний комбінований адресний DETECTO MLT110 з ізолятором короткого замикання	пп. 4.2.1 - 4.2.7, 4.3.1 - 4.3.6, 4.4.2, 4.5, 4.6.1.1, 4.6.1.2, 4.6.2.2, 4.6.3, 4.6.4.1– 4.6.4.4, 4.6.5 (а, d, e), розділ 8 ДСТУ EN 54-5:2019 «Системи пожежної сигналізації. Частина 5. Сповіщувачі пожежні теплові точкові» (EN 54-5:2017 + A1:2018, IDT); пп. 4.2.1 - 4.2.5, 4.2.6.1, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1 - 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.5, 4.6, 4.7.1.1, 4.7.1.2, 4.7.2.1, 4.7.2.2, 4.7.3, 4.7.4.1 – 4.7.4.4, 4.7.5 (а, d, e) ДСТУ EN 54-7:2019 «Системи пожежної сигналізації. Частина 7. Сповіщувачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропускнуго світла чи іонізаційні» (EN 54-7:2018, IDT); пп. 5.1.5, 5.2 – 5.12, 5.13 (а, d, e) ДСТУ EN 54-17:2009 «Системи пожежної сигналізації. Частина 17. Ізолятори короткого замикання (EN 54-17:2005, IDT)»
3	Сповіщувач пожежний комбінований DETECTO MLT10	пп. 4.2.1, 4.2.2.1, 4.2.3 – 4.2.5, 4.2.7, 4.3.1 – 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.5, 4.6.1.1, 4.6.2.1, 4.6.2.2, 4.6.3, 4.6.4.1– 4.6.4.4, 4.6.5 (п. 5.6.5.1.2.1 а, d, e), розділ 8 ДСТУ EN 54-5:2019 «Системи пожежної сигналізації. Частина 5. Сповіщувачі пожежні теплові точкові» (EN 54-5:2017 + A1:2018, IDT); пп. 4.2.1 - 4.2.4, 4.2.6.1, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1 - 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.5, 4.6, 4.7.1.1, 4.7.1.2, 4.7.2.1, 4.7.2.2, 4.7.3, 4.7.4.1 – 4.7.4.4, 4.7.5 (п. 5.7.5.1.2.1 а, d, e), розділ 8 ДСТУ EN 54-7:2019 «Системи пожежної сигналізації. Частина 7. Сповіщувачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропускнуго світла чи іонізаційні» (EN 54-7:2018, IDT)»

Усього: 3 (три) позиції.

Олександр ГРУШОВІНЧУК



№ 902881